



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 2 del 14/01/2026

Oggetto: Approvazione ed Adozione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) e suoi allegati per le strutture gestite dall'Azienda USL di Modena (T/01/23).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Ingegneria Ospedaliera – Territoriale e Patrimonio (SIOTP) e dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA), il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“PREMESSO che:

- l’Azienda USL gestisce per le proprie finalità istituzionali numerose strutture, soggette e non ai controlli di prevenzione incendi;
- per le strutture sanitarie inserite nell’iter di adeguamento di cui al DM 19/03/2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, la normativa e nello specifico l’Allegato I Titolo V dello stesso DM 19/03/2015, richiede di redigere un opportuno Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, attivo nel periodo di esecuzione degli adeguamenti;
- il DM 02/09/2021 prevede, altresì, la necessità di dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (di seguito anche SGSA) con riferimento a tutte le strutture che siano esse sanitarie e non sanitarie;

ATTESO che:

- in ottemperanza di quanto previsto dal sopracitato DM 19/03/2015, con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 09/12/2024 è stato nominato quale Responsabile Tecnico Antincendio (RTA) Aziendale l’Arch. Marcello Milone di Anzola Emilia (BO);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 22/01/2025 è stato istituito un “Gruppo intersetoriale di supporto al Responsabile Tecnico Antincendio per l’adeguamento delle strutture dell’Azienda USL di Modena” al fine di collaborare con il RTA nello svolgimento delle attività oggetto dell’incarico, ed in particolare per la redazione e l’aggiornamento del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, costituito dai seguenti professionisti aziendali, individuati in base alle competenze attinenti alle singole specifiche materie:

Componente del Gruppo	Servizio
Arch. Emanuela Bartolucci	Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Nick Di Mecola	Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Maurizio Mete	Servizio Unico Attività Tecniche
Geom. Roberto Amadori	Servizio Unico Attività Tecniche
Geom. Corrado Cerchiari	Servizio Unico Attività Tecniche
Geom. Andrea Rosa	Servizio Unico Attività Tecniche
Arch. Antonio Savino	Servizio Unico Attività Tecniche

Componente del Gruppo	Servizio
Arch. Giulio Tagliaferro	Servizio Unico Attività Tecniche
Perito Francesco Nervosi	Servizio Unico Attività Tecniche
A.P. Roberta Ganzerli	Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Alessandra Gibertini e dipendenti SPPA	Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
Dott.ssa Iolanda Po	SOC Formazione, Ricerca e Innovazione

PRECISATO che, in riferimento al gruppo di lavoro sopracitato:

- a seguito di riorganizzazione aziendale approvata con Deliberazione del direttore Generale n. 323 del 20/11/2025 il Servizio Unico Attività Tecniche e la SOC Formazione, Ricerca e Innovazione sono state modificate rispettivamente in Servizio Ingegneria Ospedaliera – Territoriale e Patrimonio (SIOTP) e Servizio Unico Formazione, Ricerca e Innovazione e Grant Office;
- l'Arch. Giulio Tagliaferro, componente del gruppo di lavoro nel Servizio Unico Attività Tecniche, non è più dipendente dell'Azienda USL di Modena;

CONSIDERATO che:

- il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), deve essere redatto secondo le normative applicabili quali l'Allegato I Titolo V del DM.19/03/2015, il punto 4.3 del DM 03/09/2021 e il punto V.11.5.4 e paragrafi applicabili del DM 29/03/2021;
- lo stesso SGSA deve essere applicabile a tutte le strutture in uso a qualsiasi titolo all'Azienda USL di Modena, comprese le attività accessorie alle attività principali;
- secondo la normativa vigente, il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) deve essere redatto considerando le fasi di esercizio, di emergenza e di evacuazione e per ciascuna fase il SGSA deve descrivere:
 - l'identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
 - l'organizzazione del personale;
 - il controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
 - la gestione delle modifiche;
 - la pianificazione dell'emergenza;
 - la sicurezza delle squadre di soccorso;
 - il controllo delle prestazioni con riferimento anche ai cronoprogrammi;
 - la manutenzione dei sistemi di protezione;
 - il controllo e revisione del SGSA;
- il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) deve contenere, in particolare:

- l'illustrazione della strategia nei riguardi della sicurezza antincendio;
- l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
- il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
- il piano per la gestione delle emergenze;
- il piano di formazione e l'organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell'emergenza e il numero minimo di addetti;

DATO ATTO che:

- il RTA, Arch. Marcello Milone, lavorando in sinergia con il Gruppo di Lavoro nominato, ha elaborato il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA);
- il SGSA, in conformità alla normativa sopra citata, si compone di un documento principale e dei seguenti allegati, che fanno parte integrante del documento medesimo:
 - Allegato I - Elenco strutture sanitarie soggette ai controlli di prevenzione incendi
 - Allegato II - Tabella delle schede dei presidi sottoposti ad adeguamento alla normativa antincendio, comprendente relazione illustrativa della situazione attuale, con individuazione delle criticità e cronoprogrammi di adeguamento degli interventi da eseguire con indicazione delle misure compensative di tipo gestionale e organizzative
 - Allegato III - Documenti di valutazione del rischio incendi (Tabella riassuntiva dello stato di redazione/aggiornamento dei Documenti di Valutazione del Rischio incendio per le strutture soggette a controllo dei VVF)
 - Allegato IV - Deliberazioni e nomine
 - Allegato V - Calcolo degli addetti di compartimento e della squadra di antincendio
 - Allegato VI - Piani di emergenza/evacuazione interni (Tabella riassuntiva dello stato di redazione/aggiornamento dei Piani di emergenza/evacuazione per le strutture dell'Azienda USL di Modena – strutture soggette a controllo dei VVF e non soggette)
 - Allegato VII - Modello del “Registro dei controlli antincendio”
 - Allegato VIII - Registrazioni dei “quasi eventi”
 - Allegato IX - Opuscolo informativo sui rischi specifici e sulla gestione delle emergenze “Brochure sui rischi presenti in azienda”
 - Allegato X - Tabella riassuntiva delle Istruzioni Operative correlate alla Prevenzione Incendi

oltre all'Allegato XI - Audit del SGSA che verrà allegato e integrato nelle successive revisioni del documento a seguito degli Audit;

PRECISATO in data 17/11/2025 il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio è stato presentato in seduta plenaria al Direttore Generale, alla Direttrice Sanitaria e al Direttore Amministrativo unitamente ai Direttori di Distretto;

RITENUTO, pertanto, legittimo e necessario approvare ed adottare il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) unitamente agli allegati sopra definiti”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria, ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare ed adottare il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) comprensivo degli allegati definiti in premessa, parte integrante e sostanziale del documento principale, agli atti del Servizio Ingegneria Ospedaliera – Territoriale e Patrimonio, dando atto che il SGSA è stato redatto secondo le normative applicabili quali l'Allegato I Titolo V del DM 19/03/2015, il punto 4.3 del DM 03/09/2021 e il punto V.11.5.4 e paragrafi applicabili del DM 29/03/2021,
- b) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l'Ing. Gaetano Mirto, Direttore Servizio Ingegneria Ospedaliera – Territoriale e Patrimonio;
- c) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio ed al Servizio Ingegneria Ospedaliera - Territoriale e Patrimonio;
- d) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge n. 412/91 e s.m.i.;
- e) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Luca Petraglia
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Mattia Altini
(firmato digitalmente)