

## FINALE EMILIA

Periodo dal 1 Lug14 al 30 Giu15

	Media	Minimo	Massimo	Limite
Durezza (°F)	26,4	9,1	44,3	-
Conduttività a 20°C	504,9	135	580	2500
Cloruro mg/l	22,4	14	113	250
Solfato mg/l	54,6	38	194	250
Calcio mg/l	84,6	82,2	86,4	-
Magnesio mg/l	17,0	16,6	17,4	-
Sodio mg/l	14,7	13,7	15,4	200
Potassio mg/l	1,7	1,6	1,9	-
Nitrato mg/l	22,8	19	35	50
Triometani µg/l	0,2	0,2	0,2	30
Tetracloroetilene- Tricloroetilene µg/l	0,1	0,1	0,1	10