

SERRAMAZZONI

Periodo dal 1 Lug14 al 30 Giu15

	Media	Minimo	Massimo	Limite
Durezza (°F)	13,7	6,4	31,7	-
Conduttività a 20°C	263,8	109	584	2500
Cloruro mg/l	4,9	1	13	250
Solfato mg/l	13,7	5	35	250
Calcio mg/l	53,3	22,5	114,6	-
Magnesio mg/l	4,9	2,2	12,8	-
Sodio mg/l	4,6	1,6	8,3	200
Potassio mg/l	0,9	0,6	1,4	-
Nitrato mg/l	2,3	1	9	50
Triometani µg/l	8,3	2,9	28,2	30
Tetracloroetilene- Tricloroetilene µg/l	0,1	0,1	0,1	10